

**Информация о выполнении предписания
территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Сахалинской области в Корсаковском районе
№ 13/01/1 от 12.04.2021**

В целях выполнения предписания территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Сахалинской области в Корсаковском районе № 13/01/1 от 12.04.2021, полученного МАДОУ «Детский сад № 7 «Солнышко», выполнены следующие мероприятия.

№ п/п	Содержание предписания	Информация о проделанной работе
1.	Тамбур главного входа объекта не защищен автоматической пожарной сигнализацией	Тамбур главного входа объекта защищен автоматической пожарной сигнализацией
2.	Цех первичной обработки объекта защиты не защищен автоматической пожарной сигнализацией	Цех первичной обработки объекта защиты защищен автоматической пожарной сигнализацией
3.	Помещение уборщиков на 1 этаже объекта защиты не защищено автоматической пожарной сигнализацией	Помещение уборщиков на 1 этаже объекта защиты защищено автоматической пожарной сигнализацией
4.	Помещение буфета младшей группы 05 (2 этаж Блок Б) объекта защиты не защищено автоматической пожарной сигнализацией	Помещение буфета младшей группы 05 (2 этаж Блок Б) объекта защиты защищено автоматической пожарной сигнализацией
5.	Световое оповещение «Выход» находится не в круглосуточном режиме	Световое оповещение «Выход» находится в круглосуточном режиме
6.	Эвакуационная дверь группы 01 «Пчелка» не оборудована приспособлением для самозакрывания	Эвакуационная дверь группы 01 «Пчелка» оборудована приспособлением для самозакрывания
7.	Эвакуационная дверь группы 02 «Ромашка» не оборудована приспособлением для самозакрывания	Эвакуационная дверь группы 02 «Ромашка» оборудована приспособлением для самозакрывания
8.	Эвакуационная дверь группы 03 «Колобок» не оборудована приспособлением для самозакрывания	Эвакуационная дверь группы 03 «Колобок» оборудована приспособлением для самозакрывания
9.	Эвакуационная дверь группы 08 «Ягодка» не оборудована приспособлением для самозакрывания	Эвакуационная дверь группы 08 «Ягодка» оборудована приспособлением для самозакрывания
10.	Эвакуационная дверь группы 07 «Звездочка» не оборудована приспособлением для самозакрывания	Эвакуационная дверь группы 07 «Звездочка» оборудована приспособлением для самозакрывания
11.	Эвакуационная дверь группы 04 «Сказка» не оборудована приспособлением для самозакрывания	Эвакуационная дверь группы 04 «Сказка» оборудована приспособлением для самозакрывания
12.	Эвакуационная дверь группы 05 «Теремок» не оборудована приспособлением для самозакрывания	Эвакуационная дверь группы 05 «Теремок» оборудована приспособлением для самозакрывания
13.	Эвакуационная дверь группы 06 «Подсолнушки» не оборудована приспособлением для самозакрывания	Эвакуационная дверь группы 06 «Подсолнушки» оборудована приспособлением для самозакрывания

14.	Запоры на эвакуационных дверях гр. № 01 «Пчелка» закрыты на ключ, т.е. не имеют возможности свободного открывания изнутри без ключа	Эвакуационные двери гр. № 01 «Пчелка» закрыты на щеколду и имеют возможность свободного открывания изнутри без ключа
15.	Запоры на эвакуационных дверях гр. № 02 «Ромашка» закрыты на ключ, т.е. не имеют возможности свободного открывания изнутри без ключа	Эвакуационные двери гр. № 02 «Ромашка» закрыты на щеколду и имеют возможность свободного открывания изнутри без ключа
16.	Запоры на эвакуационных дверях гр. № 07 «Звездочка» закрыты на ключ, т.е. не имеют возможности свободного открывания изнутри без ключа	Эвакуационные двери гр. № 07 «Звездочка» закрыты на щеколду и имеют возможность свободного открывания изнутри без ключа
17.	Запоры на эвакуационных дверях гр. № 04 «Сказка» закрыты на ключ, т.е. не имеют возможности свободного открывания изнутри без ключа	Эвакуационные двери гр. № 04 «Сказка» закрыты на щеколду и имеют возможность свободного открывания изнутри без ключа
18.	Запоры на эвакуационных дверях гр. № 03 «Колобок» закрыты на ключ, т.е. не имеют возможности свободного открывания изнутри без ключа	Эвакуационные двери гр. № 03 «Колобок» закрыты на щеколду и имеют возможность свободного открывания изнутри без ключа
19.	Запоры на эвакуационных дверях гр. № 08 «Ягодка» закрыты на ключ, т.е. не имеют возможности свободного открывания изнутри без ключа	Эвакуационные двери гр. № 08 «Ягодка» закрыты на щеколду и имеют возможность свободного открывания изнутри без ключа
20.	Запоры на эвакуационных дверях гр. № 05 «Теремок» закрыты на ключ, т.е. не имеют возможности свободного открывания изнутри без ключа	Эвакуационные двери гр. № 05 «Теремок» закрыты на щеколду и имеют возможность свободного открывания изнутри без ключа
21.	Запоры на эвакуационных дверях гр. № 06 «Подсолнушки» закрыты на ключ, т.е. не имеют возможности свободного открывания изнутри без ключа	Эвакуационные двери гр. № 06 «Подсолнушки» закрыты на щеколду и имеют возможность свободного открывания изнутри без ключа

Заведующий МАДОУ
«Детский сад № 7 «Солнышко»



Т.А. Сайдан