



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по Сахалинской области

(наименование территориального органа МЧС России)

693000, Сахалинская область, город Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 129, тел. 72-26-02,
факс 72-63-85, E-mail: mchs@emercom.dsc.ru, Единый «телефон доверия» (4242) 72-99-99

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по
Сахалинской области**

693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 60, тел. 49-70-59, факс 72-39-47,
e-mail: undpr65@mail.ru

(наименование территориального органа МЧС России)

**Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Корсаковского района**

694020, г. Корсаков, ул. Краснофлотская 12. Телефон: 8 (42435) 4-48-64, факс 4-48-64,
e-mail: gpnkrs@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 13/01/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 7
«Солнышко» Корсаковского городского округа Сахалинской области

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, инди-
видуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения ВРИО начальника ТО НД Корсаковского района № 13 от «30»
марта 2021 года Подкович Е.А. ст. 6, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-
ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. по 13 ч. 00 мин. 07 апреля 2021 года;

(наименование органа ГПН)

с 10 ч. 00 мин. по 13 час. 00 мин. 08 апреля 2021 года проведена плановая выездная проверка:
Государственным инспектором Корсаковского района по пожарному надзору Медведевой Ана-
стасией Владимировной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

Здания и территории Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 7 «Солнышко» Корсаковского городского округа Сахалинской области, распо-
ложенного по адресу: г. Корсаков ул. Парковая 4 совместно с: заведующей МАДОУ «Детский
сад № 7 «Солнышко» Сайдан Татьяной Александровной, заведующей хозяйством Гора Татья-
ной Николаевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасно-
сти, выявленные в ходе проверки:

№ Пред- писа- ния	Вид нарушений требований пожарной безопасности с ука- занием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного наруше- ния	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Россий- ской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устра- нения нару- шения тре- бования по- жарной без- опасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только вы- полнение)
1.	2.	3.	4.	5.
МАДОУ «Детский сад № 7 «Солнышко» г. Корсаков ул. Парковая 4				
1.	Тамбур главного входа	п. 54 Правил противопожар-	14.07.21	

	объекта защиты не защищен автоматической пожарной сигнализацией.	ного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «О противопожарном режиме»; - Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. -ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ от 11.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - п. 4, п. 38 Таблицы № 3 Нормы пожарной безопасности 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией». -п. А4 Приложения А Свода правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».		
2.	Цех первичной обработки объекта защиты не защищен автоматической пожарной сигнализацией.	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «О противопожарном режиме»; - Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. -ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ от 11.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - п. 4, п. 38 Таблицы № 3 Нормы пожарной безопасности 110-03	14.07.21	

		«Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией». -п. А4 Приложения А Свода правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».		
3.	Помещение уборщиков на 1 этаже объекта защиты не защищено автоматической пожарной сигнализацией.	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «О противопожарном режиме»; - Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. -ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ от 11.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - п. 4, п. 38 Таблицы № 3 Нормы пожарной безопасности 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией». -п. А4 Приложения А Свода правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	14.07.21	
4.	Помещение буфета младшей группы 05 (2 этаж Блок Б) объекта защиты не защищено автоматической пожарной сигнализацией.	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «О противопожарном режиме»; - Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаро-	14.07.21	

		тушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. -ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ от 11.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - п. 4, п. 38 Таблицы № 3 Нормы пожарной безопасности 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией». -п. А4 Приложения А Свода правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».		
5.	Световое оповещение «Выход» находится не в круглосуточном режиме	П. 37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «О противопожарном режиме»; - Запрещается закрывать и ухудшать видимость световых оповещателей, обозначающих эвакуационные выходы, и эвакуационных знаков пожарной безопасности. Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. Светильники аварийного освещения должны отличаться от светильников рабочего освещения знаками или окраской.	14.07.21	
6.	Эвакуационная дверь группы 01 «Пчелка» не оборудована приспособлением для самозакрывания	П. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «О противопожарном режиме»; - Руководитель организации обеспечивает наличие на противопожарных дверях и воротах и исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе	14.07.21	

		ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.		
7.	Эвакуационная дверь группы 02 «Ромашка» не оборудована приспособлением для самозакрывания	П. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «О противопожарном режиме»; - Руководитель организации обеспечивает наличие на противопожарных дверях и воротах и исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.	14.07.21	
8.	Эвакуационная дверь группы 03 «Колобок» не оборудована приспособлением для самозакрывания	П. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «О противопожарном режиме»; - Руководитель организации обеспечивает наличие на противопожарных дверях и воротах и исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.	14.07.21	
9.	Эвакуационная дверь группы 08 «Ягодка» не оборудована приспособлением для самозакрывания	П. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «О противопожарном режиме»; - Руководитель организации обеспечивает наличие на противопожарных дверях и воротах и исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.	14.07.21	

		ационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.		
10.	Эвакуационная дверь группы 07 «Звездочка» не оборудована приспособлением для самозакрывания	П. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «О противопожарном режиме»; - Руководитель организации обеспечивает наличие на противопожарных дверях и воротах и исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.	14.07.21	
11.	Эвакуационная дверь группы 04 «Сказка» не оборудована приспособлением для самозакрывания	П. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «О противопожарном режиме»; - Руководитель организации обеспечивает наличие на противопожарных дверях и воротах и исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.	14.07.21	
12.	Эвакуационная дверь группы 05 «Теремок» не оборудована приспособлением для самозакрывания	П. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «О противопожарном режиме»; - Руководитель организации обеспечивает наличие на противопожарных дверях и воротах и исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях	14.07.21	

		лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.		
13.	Эвакуационная дверь группы 06 «Подсолнушки» не оборудована приспособлением для самозакрывания	П. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «О противопожарном режиме»; - Руководитель организации обеспечивает наличие на противопожарных дверях и воротах и исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.	14.07.21	
14.	Запоры на эвакуационных дверях гр. № 01 «Пчелка» закрыты на ключ, т.е. не имеют возможности свободного открывания изнутри без ключа	п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «О противопожарном режиме»; - Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Для объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должно обеспечиваться автоматическое открывание запоров дверей эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной защиты здания или дистанционно сотрудником (работником), осуществляющим круглосуточную охрану. Руководитель организации, а также дежурный персонал на объекте защиты, на котором возник пожар, обеспечивают подразделения пожарной охраны доступ в любые помещения для целей эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и тушения пожара.	14.07.21	

15.	Запоры на эвакуационных дверях гр. № 02 «Ромашка» закрыты на ключ, т.е. не имеют возможности свободного открывания изнутри без ключа	п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «О противопожарном режиме»; - Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Для объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должно обеспечиваться автоматическое открывание запоров дверей эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной защиты здания или дистанционно сотрудником (работником), осуществляющим круглосуточную охрану. Руководитель организации, а также дежурный персонал на объекте защиты, на котором возник пожар, обеспечивают подразделениям пожарной охраны доступ в любые помещения для целей эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и тушения пожара.	14.07.21	
16.	Запоры на эвакуационных дверях гр. № 07 «Звездочка» закрыты на ключ, т.е. не имеют возможности свободного открывания изнутри без ключа	п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «О противопожарном режиме»; - Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Для объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должно обеспечиваться автоматическое открывание запоров дверей эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной защиты здания или дистанционно сотрудником (работником), осуществляющим круглосуточную охрану. Руководитель организации, а также дежурный персонал на объекте защиты, на котором возник пожар, обеспечивают подразделениям пожарной охраны доступ в любые помещения для целей эвакуации и	14.07.21	

		спасения людей, ограничения распространения, локализации и тушения пожара.		
17.	Запоры на эвакуационных дверях гр. № 04 «Сказка» закрыты на ключ, т.е. не имеют возможности свободного открывания изнутри без ключа	п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «О противопожарном режиме»; - Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Для объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должно обеспечиваться автоматическое открывание запоров дверей эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной защиты здания или дистанционно сотрудником (работником), осуществляющим круглосуточную охрану. Руководитель организации, а также дежурный персонал на объекте защиты, на котором возник пожар, обеспечивают подразделениям пожарной охраны доступ в любые помещения для целей эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и тушения пожара.	14.07.21	
18.	Запоры на эвакуационных дверях гр. № 03 «Колобок» закрыты на ключ, т.е. не имеют возможности свободного открывания изнутри без ключа	п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «О противопожарном режиме»; - Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Для объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должно обеспечиваться автоматическое открывание запоров дверей эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной защиты здания или дистанционно сотрудником (работником), осуществляющим круглосуточную охрану. Руководитель организации, а также дежурный персонал на объекте защиты, на котором возник пожар,	14.07.21	

		обеспечивают подразделениям пожарной охраны доступ в любые помещения для целей эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и тушения пожара.		
19.	Запоры на эвакуационных дверях гр. № 08 «Ягодка» закрыты на ключ, т.е. не имеют возможности свободного открывания изнутри без ключа	п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «О противопожарном режиме»; - Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Для объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должно обеспечиваться автоматическое открывание запоров дверей эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной защиты здания или дистанционно сотрудником (работником), осуществляющим круглосуточную охрану. Руководитель организации, а также дежурный персонал на объекте защиты, на котором возник пожар, обеспечивают подразделениям пожарной охраны доступ в любые помещения для целей эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и тушения пожара.	14.07.21	
20.	Запоры на эвакуационных дверях гр. № 05 «Теремок» закрыты на ключ, т.е. не имеют возможности свободного открывания изнутри без ключа	п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «О противопожарном режиме»; - Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Для объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должно обеспечиваться автоматическое открывание запоров дверей эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной защиты здания или дистанционно сотрудником (работником), осуществляющим круглосуточную охрану.	14.07.21	

		Руководитель организации, а также дежурный персонал на объекте защиты, на котором возник пожар, обеспечивают подразделениям пожарной охраны доступ в любые помещения для целей эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и тушения пожара.		
21.	Запоры на эвакуационных дверях гр. № 06 «Подсолнушки» закрыты на ключ, т.е. не имеют возможности свободного открывания изнутри без ключа	п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «О противопожарном режиме»; - Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Для объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должно обеспечиваться автоматическое открывание запоров дверей эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной защиты здания или дистанционно сотрудником (работником), осуществляющим круглосуточную охрану. Руководитель организации, а также дежурный персонал на объекте защиты, на котором возник пожар, обеспечивают подразделениям пожарной охраны доступ в любые помещения для целей эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и тушения пожара.	14.07.21	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в **трехмесячный срок вправе** обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
 руководители федеральных органов исполнительной власти;
 руководители органов местного самоуправления;
 лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора

Корсаковского района по пожарному надзору.


по пожарному надзору)

«12» 04 2021 г.


 (подпись)


* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Предписание для исполнения получил:


 (подпись)

«12» 04 2021 г.

Зав. МНДР Д/с/14

(должность, фамилия, инициалы)

Скуч-И.А. Саидан